

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (§8) ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb

společnost
ECLISSE ČR, s.r.o.
se sídlem: Líšnická 360, 252 03, Řitka, ČR
IČ: 26426684
prohlašuje tímto, že

Dveře vnitřní posuvné, jednokřídlové, celoskleněné, typového označení KARIS

zhotovované ve výrobě:

KARIS S.r.l.
Via Cal de Prade 87/89, 31029 Vittorio Veneto – Itálie

jsou ve shodě s ustanoveními zákonů ČR o stavebních výrobcích (citovaných výše), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis provedení výrobku:

celoskleněné dveře pro posuvné systémy, kalené sklo, tloušťky 10 mm, s držákem posuvných dveří Eclisse, uchycené metrickým šroubem M 8 do nosných vozíčků, bezpečnostní prvek ke zpomalení dveří Rallenty BIAS DS.

Určení výrobku, účel použití ve stavbě

Dveře jsou určeny k oddělení vnitřních prostor bez nároků na tepelnou izolaci, bez požadavků na požární nebo akustické vlastnosti. Pokud budou požadavky na oddělení prostor s teplotami rozdílnými, akusticky chráněnými nebo požárními, musí se prokázat jejich vhodnost k tomuto určení příslušnými postupy.

Případná omezení použitelnosti a upozornění na nebezpečí výrobce uvádí v uživatelské dokumentaci. Pokud nejsou uvedena, předpokládá se, že všechny vlastnosti budou při běžné údržbě za podmínek obvyklých při užívání splněny po celou dobu uvažované životnosti.

Dveře vnitřní posuvné, jednokřídlové, celoskleněné, typového označení KARIS

jsou ve shodě s požadavky předpisů a s požadavky uvedenými ve stavebním technickém osvědčení

č. STO – 2024 – 1515, ze dne 1.10.2024,


vystavené Autorizovanou osobou č. 224 – za Institut pro testování a certifikaci, a.s., Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín. Posouzení shody provedla AO na základě kompletní technické dokumentace výrobku a na základě protokolu o zkouškách výrobků č. 278/18 ze dne 27.08.2018 vystaveném AZL č. 1007.1 za Centrum stavebního inženýrství, a.s., pracoviště Zlín, k Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Technické informace doprovázející prohlášení jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto prohlášení o shodě.

Výrobce tímto potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle výše uvedených Nařízení vlády a daných příloh ve znění pozdějších úprav a požadavky odkázaných technických předpisů a norem. Dále výrobce potvrzuje, že výrobek je za podmínek obvyklého (výrobce nebo zplnomocněným zástupcem určeného) použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

V Řitce dne 21.10.2024

Bc.
Markéta
Nováčková



Digitálně podepsal Bc. Markéta
Nováčková
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26426684,
o=ECLISSE ČR, s.r.o., ou=ECLISSE ČR,
ou=ZT0004, cn=Bc. Markéta
Nováčková, sn=Nováčková,
givenName=Markéta,
serialNumber=P200928,
title=jednatelka
Datum: 2024.10.21 10:00:39 +0200

Markéta Nováčková
jednatelka společnosti
ECLISSE ČR, s.r.o.

Prohlášení o shodě – Příloha č. 1

Výrobek: Dveře vnitřní posuvné, jednokřídlové, celoskleněné, typového označení KARIS
Výrobce: KARIS S.r.l., Via Cal de Prade 87/89, 31029 Vittorio Veneto – Itálie

Název ověřovaného parametru, poznámky	Zkušební metoda, postup	Hodnota a tolerance parametru, označení	Výsledky zjištění na vzorku, hodnocení, klasifikace	Vyhovuje normám	Výsledek posouzení shody
Odolnost proti rázovému zatížení měkkým těžkým tělesem (50 kg)	ČSN EN 13049	Bez porušení celistvosti skleněné výplně a bez uvolnění částí. Zachované funkce, bez destrukcí. Pád břemene z výšky 200 mm	třída 1	ČSN EN 13049	shoda

Uvedené vlastnosti jsou deklarovány Certifikátem na vlastnost výrobku č. 24 084 CV, vydaný Institutem pro testování a certifikaci, a.s. - pracoviště Zlín, K Cihleně 304, Zlín - Louky